

## **CERTIFICADO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS TANQUES E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL**

Atestamos que nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2020, foi realizada a HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO nos RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL da empresa Recam RC Ltda - EPP situado na Rua Amélia Buzetto de Oliveira, 175 – Chácara Recreio 2000 - Hortolândia/SP, conforme segue relação de frota:

- Reservatório 01 – 50m<sup>3</sup>
- Reservatório 02 – 50m<sup>3</sup>
- Reservatório 03 – 50m<sup>3</sup>
- Reservatório 04 – 50m<sup>3</sup>
- Reservatório 05 – 400m<sup>3</sup>

### **Declaração**

Declaramos que as caixas d'água e/ou reservatórios acima citados encontram-se em condições higiênicas favoráveis para o recebimento de água potável.

### **Procedimentos**

Foi realizada a limpeza com escovagem de escovões de nylon, para não afetar a impermeabilização, em seguida o uso de equipamento de alta pressão e detergente base neutra, apropriado para limpeza e conservação dos reservatórios.

Desinfecção: Hipoclorito de Sódio em solução concentrada à 2,5%, para que se obtenha a dosagem de cloro conforme a orientação dos órgãos e institutos de análise para destruição dos germes patogênicos (células bacterianas).

As especificações técnicas da execução do serviço seguem as orientações dos órgãos competentes (Comunicado CVS 6 de 12/01/2011 da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, SABESP e CETESB), para a conservação da água e do meio ambiente.

Para que a água armazenada nas caixas d'água tenha sua potabilidade preservada, é importante que os reservatórios permaneçam devidamente vedados e protegidos, bem como sejam limpos e desinfetados semestralmente, conforme a Legislação.

Hortolândia, 08 de junho de 2020.

  
**Recam RC Ltda.**  
Representante Legal

**01.782.124/0001-39**

**Recam RC Ltda - EPP**

Rua Dr. Estácio Custódio de Almeida, 175  
Rancho Campineiro - CEP 13200-007

**HORTOLÂNDIA SP**